



Este documento fue traducido solamente para los propósitos informativos. El original está en la lengua alemana. El ajuste alemán es decidido en la caja de una duda.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
0672 – CPD – 0069

En cumplimiento con la Directiva 89/106/Cee del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de la construcción (Directiva de Productos de Construcción-CPD), modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 22 de Julio de 1993, se ha verticado que el producto de construcción

Cierrapuertas integrado
„GEZE Boxer tamaño 2-4“, „GEZE Boxer tamaño 3-6”
y „GEZE Boxer tamaño 3-6 EC“
con la clasificación correspondiente al anexo de este certificado

suministrado al mercado por

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg

y fabricado en la empresa de construcción

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg


Se somete por parte del fabricante a un control de producción en fábrica y al ensayo posterior de las muestras tomadas en fábrica de acuerdo con un plan de ensayo preestablecido y que le organismo notificado – (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut) – ha llevado a cabo es ensayo inicial de tipo de las características significativas del producto, la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica. Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad y especificaciones descritas en el Anexo ZA de la norma (resp.en)

EN 1154:1996 + A1:2002


Arriba mencionada y que el producto cumple todos los requisitos especificados. Este certificado fue emitido pro primera vez en 13.07.2004 y su una validez permanente mientras no se modifiquen significativamente las condiciones en la especificación técnica armonizada relative a las condiciones de producción en fábrica o su FPC.

Stuttgart, 22.06.2009

Instituto de ensayos de materiales -
Universidad de Stuttgart
Departamento para los materiales de
construcción y protección
Oficina de Certificación


Dr. rer. nat. Stefan Lehner
Director de la oficina de Certificación





Anexo al Certificado de Conformidad CE

0672 – CPD – 0069


Clasificación de cierrapuertas

GEZE Boxer Gr. 2 - 4	EN 1154	3	8	4 2	1	1	4
GEZE Boxer Gr. 3 - 6 GEZE Boxer Gr. 3 - 6 EC	EN 1154	3	8	6 3	1	1	4

Indicación: El fabricante tiene que documentar en los documentos de montaje y ajuste de los cierrapuertas que el ajuste de los cierrapuertas en su uso con puertas corta fuegos y corta humos serán ajustados como mínimo al tamaño 3.

Stuttgart, 22.06.2009

Instituto de ensayos de materiales -
Universidad de Stuttgart
Departamento para los materiales de
construcción y protección
Oficina de Certificación


(Dr. rer. nat. Stefan Lehner)
Director de la oficina de Certificación

